

Zusammenzug wichtigster Anforderungen für Festveranstaltungen

bis 50 Personen ab 50 Personen ab 100 Personen ab 200 Personen ab 300 Personen

	max. 35 Meter	max. 35 Meter	max. 35 Meter	max. 35 Meter	max. 35 Meter
Fluchtwegänge					
Anzahl Ausgänge und Breite	1 Ausgang à 0.90 m	2 Ausgang à 0.90 m	3 Ausgang à 0.90 m oder 1 à 1.20 m und 1 à 0.90 m	min. 2 Ausgänge Jeder Ausgang min. 1. 20 (Berechnung erforderliche Breite anhand Detail)	min. 2 Ausgänge Jeder Ausgang min. 1. 20 (Berechnung erforderliche Breite anhand Detail)
Treppen					min. 3 Stufen, Rampen Steigung kleiner 6%
Kennzeichnung	erforderlich	erforderlich	erforderlich	erforderlich	erforderlich
sicherheitsbeleuchtet					erforderlich
Sicherheitsbeleuchtung					erforderlich
Bestuhlungen	Abstände gemäss Detail	Abstände gemäss Detail	Abstände gemäss Detail	Abstände gemäss Detail	Abstände gemäss Detail
Zeltbauten	RF3 / BKZ 4.2 normal entflammbar	RF3 / BKZ 4.2 normal entflammbar	RF2 / BKZ 5.2 schwer entflammbar	RF2 / BKZ 5.2 schwer entflammbar	RF2 / BKZ 5.2 schwer entflammbar
Dekorationen	RF3 / BKZ 4.2 normal entflammbar	RF3 / BKZ 4.2 normal entflammbar	RF2 / BKZ 5.2 schwer entflammbar	RF2 / BKZ 5.2 schwer entflammbar	RF2 / BKZ 5.2 schwer entflammbar
Heizungrn mit offener Flamme					im Freien
Grill / Kochstellen	nicht in Fluchtwegen	nicht in Fluchtwegen	nicht in Fluchtwegen	nicht in Fluchtwegen	im Freien, seperates Zeit im Freien
Flüssiggas					im Freien
Löschgeräte bei Kochstellen	erforderlich	erforderlich	erforderlich	erforderlich	erforderlich
Blitzschutz					erforderlich
Feuerverhruzfahrten	erforderlich	erforderlich	erforderlich	erforderlich	erforderlich
Sicherheitsbeauftragter					erforderlich
Ordnungsdienst, Feuerwache					Auf verlangen der Behörde
Personalinstruktion	erforderlich	erforderlich	erforderlich	erforderlich	erforderlich
offenes Feuer					nicht zulässig